

Stadion Kaharuddin Nasution SCR

1. Nama Stadion	: Stadion Kaharuddin Nasution SCR
2. Lokasi Stadion	: Kompleks Sport Centre Rumbai
Alamat	: Jl. Yos Sudarso
Kelurahan/Desa	: Lembah Damai
3. Kapasitas Penonton	: 22000
4. Pemilik	: Pemprov Riau
5. Pengelola	: Dispora Riau
6. Kelengkapan Administratif	
6.1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	: Ada
6.2. Ijin Penggunaan Bangunan	: Ada
6.3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	: Tidak Ada
7. Lokasi Station	
7.1. Tata Ruang dan Infrastruktur	
7.1.1. Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota	: Ada
7.1.2. Dukungan Infrastruktur Kota	
a. Transportasi	: Ada
b. Listrik	: Ada
c. Air bersih	: Ada
d. Drainase	: Ada
e. Telekomunikasi	: Ada
7.1.3. Fasilitas rumah sakit rujukan dengan waktu tempuh maksimal 30 menit	: Ada
7.1.4. Fasilitas akomodasi dengan waktu tempuh maksimal 90 menit	: Ada
7.2. Aksesibilitas	
7.2.1. Akses jalan dengan waktu tempuh maksimal 90 menit menggunakan bus (Bandara ke Hotel, Hotel ke Stadion)	: Ya
7.2.2. Akses jalan masuk ke komplek stadion untuk penonton yang berjalan kaki dan yang menggunakan kendaraan	: Ya
7.2.3. Loket penjualan/penukaran tiket diluar pagar keliling	: Tidak
7.3. Luas Lahan Tersedia	
7.3.1. Luas Lahan Tersedia	: 35000 m ²
7.3.2. Luas dasar bangunan	: 20000 m ²
7.4. Fasilitas Parkir	
7.4.1. Bus	: 10 unit
7.4.2. Mobil	: 1500 unit
7.4.3. Sepeda motor	: 10000 unit
7.5. Topografi dan Kondisi Lahan	
7.5.1. Kemiringan tidak ekstrem	: Ya
7.5.2. Geomorphology aman	: Ya
7.5.3. Daya dukung tanah baik	: Ya
7.5.4. Tidak labil	: Ya
7.5.5. Bukan rawa	: Ya
7.5.6. Tidak rawan longsor	: Ya
7.5.7. Tidak berada di jalur gempa	: Ya
7.6. Klimatologi	
Tidak memiliki kondisi iklim yang ekstrem dan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi	: Ya
7.7. Penghijauan	
Tersedia ruang terbuka hijau (RTH)	: Ya

8. Zonasi Bebas

8.1. Akses Kendaraan dan Pelayanan Khusus

8.1.1. Akses Kendaraan dan Pelayanan Khusus : Ada

8.1.2. Layanan darurat medis dan huru-hara : Ada

8.2. Zona Bebas

8.2.1. Zona bebas hambatan antara lintasan atletik dengan lapangan sepakbola minimal 2 meter : Ada

8.2.2. Zona Bebas hambatan antara garis luar lintasan atletik ke batas tribun minimal 5 m : Ada

8.2.3. Kerb dari lintasan lari dan tiang gawang sepakbola dapat dilepas : Ada

8.3. Sirkulasi Khusus

Jalur sirkulasi khusus untuk penonton dan atlet difable : Ada

8.4. Sirkulasi Pemain (Atlet)

Jalur sirkulasi terpisah dari penonton dan harus dapat langsung menuju fasilitas untuk pemain (ruang ganti, loker, ruang briefing, ruang pemanasan) : Ada

8.5. Sirkulasi Pelatih, Wasit, dan Oficial

Jalur terpisah dari penonton dan dapat langsung menuju official area (ruang pelatih, ruang wasit, ruang medis, ruang tes doping) : Ada

8.6. Sirkulasi Pengelola Pertandingan

Jalur terpisah dengan akses penonton dan dapat langsung menuju fasilitas yang disediakan. : Ada

8.7. Sirkulasi Media Massa

Jalur terpisah sesuai kebutuhan, terpisah dari akses pemain, pelatih, wasit, ofisial, dan penonton : Ada

8.8. Sirkulasi Pengelola Stadion

Akses terhadap seluruh fasilitas yang ada pada stadion : Ada

8.9. Sirkulasi Penonton

8.9.1. Akses pintu masuk-keluar untuk penonton minimal 10 buah disesuaikan dengan kapasitas jumlah penonton : Ada

8.9.2. Akses tangga/ramp dan selasar yang memadai : Ada

8.10. Signage

Penunjuk arah (signage) seluruh Sistim sirkulasi : Ada

9. Atletik

9.1. Lintasan Atletik

9.1.1. Bahan Lantai

a. Sintetis sesuai standar dan bersertifikat IAAF : Ya

b. Gravel : Ya

c. Bahan Lainnya : Ya

9.1.2. Geometrik Lintasan Sesuai Standar IAAF : Ya

9.1.3. Fasilitas Pemanasan

a. Lintasan Sintetis 8 lintasan x 400 m : Tidak

b. Kelengkapan fasilitas untuk nomor-nomor lapangan : Tidak

9.1.4. Fasilitas Pemanasan tersedia : Tidak

9.2. Perlengkapan Terpasang (Built In Equipment)

9.2.1. Perangkat lompat jauh (foundation through); : Tidak Ada

9.2.2. Papan tumpuan (take-off board) : Tidak Ada

9.2.3. Penutup (blanking board) : Tidak Ada

9.2.4. Kerb untuk lintasan lurus dan lengkung r 36,5 m (aluminum kerb for straight and edge track) : Tidak Ada

9.2.5. Pengaman tepi pada bak lompat jauh (soft edge) : Tidak Ada

9.2.6. Grid pembersih pasir (sand scraping grid) : Tidak Ada

9.2.7. Ring besi dan balok untuk tolak peluru (shotput ring) : Tidak Ada

9.2.8. Ring besi untuk lontar martil dan lempar cakram (hammer and discus ring)	: Tidak Ada
9.2.9. Tatakan besi termasuk penutup untuk lompat galah (pole vault box and inlay block)	: Tidak Ada
9.2.10. Balok lari halang rintang yang dapat diatur ketinggiannya (adjustable rigging high hurdle)	: Tidak Ada
9.2.11. Jaring pengaman untuk lontar martil dan lempar cakram (hammer and discus cage)	: Tidak Ada
9.2.12. Penutup bak halang rintang (steeple chase box cover)	: Tidak Ada
10. Sepak Bola (Arena Sepakbola)	
10.1. Ukuran arena (68 m X 105 m)	: Ya
10.2. Drainase (Peresapan air minimal 0,75 mm per menit)	: Tidak
10.3. Jenis Rumput	
a. Rumput Alami	: Ya
b. Rumput Sintetis	: Ya
10.4. Ukuran Gawang (Tinggi 2,44 m, lebar 7,32 m; Dimensi 10 cm X 12 cm)	: Ya
10.5. Tiang Bendera Sudut dengan Konstruksi yang tidak membahayakan	: Ya
10.6. Oficial Bench (Tersedia 1 Unit oficial bench dengan kapasitas 4 kursi individual dan meja)	: Ya
10.7. Bangku Cadangan (2 shelter, masing-masing berkapasitas 20 kursi individual)	: Ya
10.8. Tata Cahaya /ILUMINASI, minimal 1.200 Lux	: Tidak
10.9. Scoreboard, terbaca dari jarak minimal 120 m.	: Ya
10.10. Tata Suara	
10.10.1. Pertandingan minimal 75 db	: Ya
10.10.2. Komunikasi Darurat minimal 115 db	: Ya
11. Fasilitas Pemain	
11.1. Akses Pemain/Atlet dan Oficial	
11.1.1. Akses jalan masuk dan keluar yang dapat dicapai oleh kendaraan jenis bus dan pemain dapat menuju oficial area.	: Ada
11.1.2. Fasilitas parkir setara 2 buah bus ditambah 10 buah mobil biasa	: Ada
11.1.3. Akses untuk mobil ambulance, keamanan dan keselamatan.	: Ada
11.2. Terowongan Teleskopis (utk Sepakbola)	: Tidak Ada
11.3. Memiliki Fasilitas Penunjang Khusus Ancillary Rooms (Untuk Atletik)	: Tidak Ada
11.4. Ruang ganti pemain	
11.4.1. Sepakbola di bawah Tribun Barat, Atletik di bawah Tribun timur.	: Ada
11.4.2. Terdapat 4 Unit Ruang Ganti	: Ada
11.4.3. Masing-masing unit dilengkapi dengan	
a. bangku (tempat duduk) 25 seat;	: Ada
b. 25 Box (lemari)	: Ada
c. 5 Shower dengan air panas/dingin	: Ada
d. 4 Cuci tangan	: Ada
e. 4 Urinoir	: Ada
f. 4 WC	: Ada
g. toilet untuk penyandang cacat	: Ada
h. Briefing area yang dilengkapi dengan White Board	: Ada
i. 2 Meja Massage	: Ada
j. Stop Kontak minimal 2 bh	: Ada
k. Fasilitas Internet	: Ada

l. Menggunakan AC	: Ada
m. Ruang Pelatih	: Ada
11.5. Ruang ganti wasit	
11.5.1. Berada di bawah Tribun Barat	: Ada
11.5.2. 2 Unit, masing-masing terdiri atas :	
a. bangku untuk 8 orang	: Ada
b. Lemari 4-8 Box	: Ada
c. 4 Shower	: Ada
d. 2 WC	: Ada
e. 4 Urinoir	: Ada
f. 1 Meja Massage	: Ada
g. Stop Kontak minimal 2 bh	: Ada
h. Fasilitas Internet	: Ada
i. Menggunakan AC	: Ada
11.6. Ruang Pengawas Pertandingan	
11.6.1. Berdekatan dengan ruang ganti pemain, ruang wasit, tribun	: Ada
VIP	
11.6.2. Minimum cukup untuk 5-8 orang, dilengkapi dengan	
a. meja kerja dan kursi;	: Ada
b. lemari pakaian dengan gantungan	: Ada
c. toilet dan wastafel;	: Ada
c. toilet dan wastafel;	: Ada
e. telepon, telefax dan internet	: Ada
f. mesin photo copy.	: Ada
g. AC	: Ada
11.7. Ruang Medis/Kesehatan	
Ukuran = 18 m2 atau cukup untuk 5 - 8 orang pertugas, minimum dilengkapi dengan:	
a. fasilitas toilet;	: Ada
b. shower air panas/dingin;	: Ada
c. Minimal 2 ranjang pasien dan perlengkapan pendukungnya.	: Ada
d. akses untuk tandu atau kursi roda serta akses langsung ke	: Ada
ambulan	
e. AC	: Ada
11.8. Ruang Tes Doping	
11.8.1. Ukuran ruangan minimum 45 m2	: Ada
11.8.2. Ukuran ruangan minimum 45 m2	
a. 1 buah wastafel;	: Ada
b. 2 buah WC dengan dimensi yang cukup besar	: Ada
c. ruang tunggu;	: Ada
d. ruang pemeriksaan sampel serta ruang simpan.	: Ada
e. Menggunakan AC	: Ada
11.9. Ruang Pemanasan (Terdapat ruang pemanasan yang lokasinya	: Ada
berdekatan dengan ruang ganti (120 m2)).	
11.10. Ruang Latihan Beban	: Ada
11.11. Ruang Rehat Pemain (players lounge)	: Ada
11.12. Nama Ruang dan Sistem Tanda (Signage)	
11.12.1. Penunjuk arah dan nama tempat/lokasi atau ruangan.	: Ada
11.12.2. Papan informasi jadwal dan hasil pertandingan	: Ada
12. Fasilitas Pengelola Pertandingan/Perlombaan	
12.1. Fasilitas untuk pengelola pertandingan/ perlombaan atletik dapat menggunakan fasilitas Official Area di	
bawah tribun barat	
12.1.1. Ruang Manager;	: Ya

- 12.1.2. Ruang Sekretariat; : Ya
- 12.1.3. Ruang Pengawas Pertandingan; : Ya
- 12.1.4. Ruang Wasit ; : Ya
- 12.1.5. Ruang Wasit ; : Ya
- 12.1.6. Gudang Perlengkapan; : Ya
- 12.2. Fasilitas Khusus untuk Oficial Perlombaan Atletik dapat menggunakan fasilitas Official Area di bawah tribun barat
- 12.2.1. Technical delegate : Ya
- 12.2.2. International area tehncial officials : Ya
- 12.2.3. International area tehncial officials : Ya
- 12.2.4. Meet director (direktur perlombaan) : Ya
- 12.2.5. Local referee room : Ya
- 12.2.6. Jury of appeal (dewan hukum) : Ya
- 12.2.7. Technical official room : Ya
- 12.2.8. Call room/assembly : Ya
- 12.2.9. Foto finish room : Ya
- 12.2.10. Technical information centre : Ya
- 12.2.11. Competition management room : Ya
- 12.2.12. Medical/first aid : Ya
- 12.3. Fasilitas Atletik
- Khusus untuk fasilitas atlet atletik dapat disediakan di sebelah timur 2 unit ruang ganti dengan kapasitas sebagai berikut :
- 12.3.1. Kapasitas 50 orang : Ya
- 12.3.2. Locker 50 unit : Ya
- 12.3.3. Shower 2 unit : Ya
- 12.3.4. WC 4 : Ya
- 12.3.5. Urinal 4 : Ya
- 12.3.6. Wastafel 4 : Ya
- 12.4. Fasilitas Khusus Untuk Pertandingan Sepakbola
- 12.4.1. Ruang ganti untuk anak gawang (ballboys & player escort) : Ya
- 12.4.2. Ruang serbaguna untuk panitia atau sponsor. : Ya
- 12.4.3. Tersedia 6 buah kursi dengan meja yang dilengkapi stop kontak dan jaringan internet di VIP Barat untuk inspektur pertandingan (Match Commissioner), pengawas wasit (Refree Assesor), pemantau bakat (TSG/ Technical Study Group) : Ya
- 12.5. Fasilitas Ibadah di sisi barat & timur
- Ruang ibadah yang lengkap dengan fasilitas pendukung : Ya
- 12.6. Tiang Bendera
- 12.6.1. Minimal 30 tiang bendera di luar area VIP Barat : Ya
- 12.6.2. Minimal 3 tiang bendera di bagian utara dlm stadion : Ya
- 13. Fasilitas Media / Wartawan
- 13.1. Ruang kerja wartawan
- 13.1.1. Minimal dilengkapi dengan 60 unit fasilitas meja dan kursi kerja, stop kontak, dan jaringan internet : Ya
- 13.1.2. Tersedia papan informasi jadwal dan hasil pertandingan : Ya
- 13.2. Ruang Konferensi Pers
- Minimal dilengkapi dengan: backdrop; podium untuk minimal 4 orang; sound system; kursi wartawan minimal 60 buah; dan podium untuk kamera TV. : Ya
- 13.3. Tribun Wartawan (Media Tribune)
- Minimal 200 unit kursi dan meja komputer, dilengkapi dengan jaringan listrik dan internet : Ya
- 13.4. Ruang Komentator Radio &TV

- 2 unit, Mempunyai pandangan yang bebas keseluruh lapangan. : Ya
- 13.5. Panggung Kamera Televisi
Untuk pertandingan sepakbola, dibuat panggung untuk penempatan kamera TV. : Ya
- 13.6. Tempat Fotografer di lapangan di samping gawang
Dilengkapi dengan jaringan listrik (stop kontak) dan internet. : Ya
- 13.7. Mixed Zone
Terletak antara ruang ganti pemain dengan parkir bus, dibagi menjadi 2 area untuk pemain dan wartawan, yang dibatasi dengan pagar : Ya
- 13.8. Ruang Produksi (Production Room)
Tersedia ruang produksi (100 m2) dilengkapi sarana yang diperlukan (power, stop kontak, dll) : Ya
- 13.9. Tempat Sarana Teknik (Engineering Compound)
Tersedia lokasi untuk penempatan OB-VAN dan Genset dari stasiun TV yang meliput (broadcaster). : Ya
14. Fasilitas Pengelola Stadion
- 14.1. Ruang Pengelola
Ruang pimpinan, ruang staf, ruang rapat internal, ruang serbaguna, pantry dan toilet minimal 200 m2 : Ya
- 14.2. Ruang Kontrol
Ruang kontrol soundsystem, lighting, LED Screen (Scoring board dan Monitor CCTV) : Ya
- 14.3. Ruang ME (Staf Teknik)
Ruang Engineering, Ruang Trafo, Ruang Panel, Ruang Pompa, Ruang Genset dan Gudang : Ya
- 14.4. Ruang Pemeliharaan
Ruang pengelola pemeliharaan, bengkel dan Nursery (Rumput Cadangan) : Ya
- 14.5. Gudang Alat Olahraga
Gudang peralatan olahraga, gudang pemeliharaan dan gudang Grass Cover : Ya
- 14.6. Ruang Fungsional
Ruang alat olahraga indor, kantor, kantin & sport shop : Ya
15. Fasilitas Penonton
- 15.1. Dimensi Stadion
Mak jarak antara luar stadion dengan sudut lapangan 190 m : Ya
- 15.2. Tribun Bertingkat
Terdapat tribun bertingkat 2-3 : Ya
- 15.3. Akses, Sirkulasi dan Pengelompokan Ruang di Dalam Stadion
- 15.3.1. Terdapat pembatas, kompartemen, sektor dan kelas tribun : Ya
- 15.3.2. Bahan pembatas tersebut harus terbuat dari konstruksi yang kuat, tidak mudah dilompati dan tembus pandang : Ya
- 15.3.3. Tersedia akses masuk-keluar penonton difable : Ya
- 15.4. Atap Stadion
Terdapat atap stadion yang melindungi tribun minimal sepertiga areal tribun penonton : Ya
- 15.5. Keamanan Penonton dan Pemain
Tersedia pembatas antara tribun penonton dengan lapangan:
- 15.5.1. Pagar besi dengan tinggi 1,2 - 1,8 m : Ya
- 15.5.2. Parit dengan lebar minimal 2,4 m : Ya
- 15.6. Fasilitas untuk VIP (Barat)
(Tambahkan untuk VIP TIMUR Fasilitas sama, tapi hanya 4 Box (corporate Box).
- 15.6.1. Terdapat Ruang Tunggu/ VIP Lounge : Ya
- 15.6.2. Tersedia Toilet & Pantry : ya

15.6.3. Tersedia Tribune VVIP /Royal Box	: Ya
15.6.4. Tersedia Tribun VIP	: Ya
15.6.5. Tersedia Corporate Box	: Ya
15.7. Fasilitas untuk Umum	
15.7.1. Tersedia Fasilitas Ibadah	: Ya
15.7.2. Tersedia ruang yang cukup untuk area pintu masuk-keluar	: Ya
15.7.3. Tersedia Ruang Tunggu/Concourse di setiap lantai	: Ya
15.7.4. Tersedia Toilet Umum dengan ketentuan sebagai berikut:	
a. Rasio kloset 1 untuk 200 orang;	: Ya
b. Rasio urinior 1 untuk 125 orang;	: Ya
c. Rasio wastafel 1 untuk 500 orang;	: Ya
d. Rasio antara toilet pria dan wanita adalah 1:4;	: Ya
e. Tersedia toilet Difable	: Ya
f. Pada event tertentu, apabila diperlukan dapat ditambah dengan toilet Cubicle/Moveable	: Ya
15.8. Tribune	
15.8.1. Tersedia tempat duduk individual/berbatas.	: Ya
15.8.2. Tinggi tempat duduk 44-48 cm	: Ya
15.8.3. Lebar tempat duduk 45-50 cm, tidak termasuk pegangan samping, untuk VIP 50-60 cm, tersedia sandaran dengan tinggi minimal 30 cm	: Ya
15.8.4. Lebar undakan minimal 80 cm, dengan perbedaan ketinggian minimal 12 cm	: Ya
15.8.5. Tersedia Nomor Kursi dan Huruf Baris	: Ya
15.8.6. Setiap 20-30 buah deretan tempat duduk harus terdapat tangga selebar 2 m	: Ya
15.8.7. Tersedia tempat khusus untuk difable	: Ya
15.8.8. Terdapat ruang Ibadah dengan fasilitas pendukung	: Ya
16. Keselamatan dan Keamanan	
16.1. Pemisahan penonton dan lapangan permainan	
Terdapat pemisah antara penonton dan lapangan dalam bentuk parit atau pagar	: Ya
16.2. Grouping Zone	
Terdapat pemisahan fungsi antara ruang operasional pertandingan, ruang panitia pertandingan dengan penonton	: Ya
16.3. Keselamatan Umum Stadion	
16.3.1. Keselamatan Umum Stadion	: Ya
16.3.2. Tersedia pintu dengan kunci otomatis terbuka dalam kondisi darurat	: Ya
16.3.3. Tersedia pintu dengan kunci otomatis terbuka dalam kondisi darurat	: Ya
16.3.4. Lebar pintu dirancang untuk keperluan evakuasi waktu pengosongan stadion maksimal 8 menit	: Ya
16.4. Monitoring CCTV	
Tersedia kamera CCTV untuk membantu sistim pengamanan	: Ya
16.5. Pos Polisi	
Tersedia pos polisi beserta dengan kelengkapan pendukung	: Ya
16.6. Keamanan Umum Stadion	
16.6.1. Terdapat prosedur evakuasi dan keamanan umum di stadion	: Ya
16.6.2. Terdapat peta jalur evakuasi dan signage dilapangan	: Ya
16.6.3. Tersedia fasilitas sound system/publik address yang merata keseluruhan stadion	: Ya

Lainnya

Koordinat

: Lat. 0.5723551 dan Long.
101.4303021

Keterangan

: -

URL

: -